



## قسم جودة الهواء – DNREC

### شعار قانوني

### 7 قانون الادارة في ديلووير (DE ADMIN. CODE) القسم 1102 – طلبات تصاريح الانبعاثات الصغيرة الطبيعية

تم الإعلان عن ما يلي:

طلب شركة **Delmarva Power & Light (Pepco Holdings)** الحصول على إذن التشغيل خمسة (5) مولدات طوارئ بقدرة **2,000 كيلوواط** (2,695 حصان) ومولد طوارئ واحد بقدرة **617 كيلوواط** (932 حصان) في الموقع التالي: 999 طريق ديليو باسين، نيو كاسل؛ 100 طريق أولد بالتمور بايك، نيوارك؛ 15 شارع مابل، ويلمنغتون؛ 522 طريق ايست تشنستن هيل، نيوارك؛ 716 طريق مارش، ويلمنغتون؛ 673 طريق فلارينغ لاندنج، تاونسند؛ 101 طريق بيرميل، نيوارك؛ 999 طريق ستر، ويلمنغتون؛ 201 شارع كريستيان، ويلمنغتون؛ 1001 طريق تشيرشمانز، نيوارك؛ 4001 طريق فيلادلفيا بايك، كلايمونت؛ 4 ساوث تريل، ويلمنغتون؛ 500 شارع نورث ويكفيلد درايف، نيوارك؛ 1812 طريق ريفر، مدينة ديلووير؛ 200 طريق هاي، ويلمنغتون؛ 712 طريق فولك، ويلمنغتون؛ 215 شارع ويست الخامس، ويلمنغتون؛ 2237 طريق بلزانت فالي، نيوارك؛ 200 الطريق السريع الجنوبي دوبونت، نيو كاسل؛ 601 طريق هارموني، نيوارك؛ 750 طريق يوركلين، هووكسين؛ 2101 طريق صنست ليك، نيوارك؛ 1410 طريق نيوبورت، ويلمنغتون؛ 2720 طريق سترفيل، ويلمنغتون؛ 896 طريق هاول سكول، بير؛ 4700 طريق فيريس، ويلمنغتون؛ 662 طريق بيرميل، نيوارك؛ 2800 طريق أولد لايمستون، ويلمنغتون؛ 630 شارع مارتن لوثر كينغ الابن، ويلمنغتون؛ 110 طريق دبليو روكلاند، ويلمنغتون؛ 1561 طريق شوبتاون، ميدلتاون؛ 5990 طريق فيلادلفيا بايك، كلايمونت؛ 1220 طريق ويلمنغتون، نيو كاسل؛ 2827 طريق نامانز، ويلمنغتون؛ 1593 طريق ريفر، نيو كاسل؛ 3460 شارع لانكستر، ويلمنغتون؛ 1232 طريق غريل، ويلمنغتون؛ و 2493 طريق صنست ليك، نيوارك. تتفاوت المحركات المستخدمة في مجموعات المولدات هذه مع لواح وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) بموجب أحكام 40 CFR 89، حدود الانبعاثات غير الطرقية من المستوى 4.

ترخيص: APC-2025/0029-CONSTRUCTION, APC-2025/0028-CONSTRUCTION, ترخيص: APC-2025/0031-CONSTRUCTION, APC-2025/0030-CONSTRUCTION, ترخيص: APC-2026/0017-CONSTRUCTION, APC-2025/0032-CONSTRUCTION

يمكن مراجعة طلب الحصول على هذا التصريح عند الطلب. تم نشر الطلب على الموقع: <https://de.gov/dnrecnotices> لتقديم تعليقات أو للحصول على معلومات إضافية أو لمعرفة كيفية الاطلاع على الطلب، يرجى الاتصال بجينيفر تشيلدريز على الرقم 739-9402 (302) أو عبر البريد الإلكتروني [jennifer.childears@delaware.gov](mailto:jennifer.childears@delaware.gov).

لن يعقد اجتماع عام لأي من الطلبات المذكورة أعلاه ما لم يتلق سكرتير DNREC طلبا رسمياً لعقد جلسة استماع بخصوص أحد هذه الطلبات خلال 15 يوماً من تاريخ هذا الإشعار، أي حتى 30 أكتوبر 2025. يجب أن يكون طلب عقد جلسة الاستماع مكتوباً. يجب أن يظهر الطلب أيضاً معرفة جيدة بالطلب وبياناً مسبباً للتأثير المحتمل للتصريح.

**Jwenn vésyon kreyòl avi sa a nan <https://de.gov/dnrecavi>**

**Encuentre la versión en español de este aviso en <https://de.gov/dnrecavisos>**

يمكن الاطلاع على النسخة العربية من هذا الإشعار على الرابط التالي: <https://dnrec.delaware.gov/dnrec-public-notices/>  
এই বিজ্ঞপ্তির বাংলা-বাংলা সংস্করণটি <https://dnrec.delaware.gov/dnrec-public-notices/> ওয়েবসাইটে খুঁজে পেতে পারেন

## قسم جودة الهواء

STATE STREET COMMONS  
100 W. WATER STREET, SUITE 6A  
DOVER, DE 19904  
(302) 739-9402

اطلع على سياسة DNREC بعدم التمييز على <https://de.gov/titlevi>  
إشعار رقم AQ20250369 DNREC